МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение Скнятиновская основная общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 1 от «10» января 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22.01.2019 г. с «10» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин., проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение Скнятиновская основная общеобразовательная школа, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, с.Скнятиново (Никольская с/а), 132. Общая продолжительность проверки составила 7 рабочих дней, 4 час. 00 мин.

проверку проводил(а):
Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором Новожиловой Натальей Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ширина двери из помещения кабинета начальных классов менее	СНиП 21-01-97* п.6.16	04.11.2019	

	0,8 метра.			
2	Дверь эвакуационного выхода из помещения приема пищи открывается навстречу движения путей эвакуации.	СНиП 21-01-97* п.6.17	04.11.2019	
3	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещения бытового назначения (гладильная комната, кладовые, прачечная - осуществляется хранение горючих материалов) от помещений школы выполнено не 2-го типа (деревянная дверь) (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ) ст. 52 п. 1; ст. 59 п. 1; ст. 88 ч.ч. 1,2,3; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97*) п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4; МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – МДС 21-1.98) раздел I п. 1.1; раздел III п. 2.1, п. 4.1.	04.11.2019	
4	Специальная программа пожарно-технического минимума не согласована с территориальными органом государственного пожарного надзора.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.53	04.11.2019	
5	Не верно определено количество и тип первичных средств пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ п.70	04.11.2019	
6	Помещения школы оборудовано огнетушителями ОУ-3, не соответствующие модельному очагу пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п.70	04.11.2019	
7	Отсутствуют	НПБ 166-97 п.5.34	04.11.2019	

	эксплуатационные паспорта на огнетушители организации.			
8	Не предоставлены акты очистки воздуховодов кухни от горючих отложений.	Правила противопожарного режима в РФ п.50	04.11.2019	
9	Дверь эвакуационного выхода из помещения спортзала оборудована замком, открывающимся при помощи ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п.35	04.11.2019	
10	В помещении Электрощитовой осуществляется хранение горючих материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.42 п.п. ж)	04.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

_____
(подпись)
«30» января 2019 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Гонозов Максим Александрович

Предписание для исполнения получил:

директор Новотилов Н.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» января 2019 г.

_____
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД №