МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

Предписание № 64/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное учреждение Скнятиновская основная общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 64 от «1» июня 2015 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 16.06.2015 г. с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин., проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное образовательное учреждение Скнятиновская основная общеобразовательная школа, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Ростовский район, с.Скнятиново (Никольская с/а), 132. Общая продолжительность проверки составила 1 рабочий день, 2 час. 0 мин.

проверку проводил(а):
Государственный инспектор Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому району Гонозов Максим Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором школы Новожиловой Н.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Огнетушитель ОУ-3 №8 не оборудован раструбом, предусмотренным конструкцией огнетушителя.	Правила противопожарного режима в РФ п.478	01.06.2016	
2	На двери помещения электрощитовой отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п.20	01.06.2016	
3	Помещение электрощитовой функциональной пожарной опасности Ф 5.1 не отделено противопожарной преградой от помещений школы Ф.4.1	СНиП 21-01-97* 7.4	01.06.2016	
4	В электрощите котельной школы имеются электропровода с видимыми нарушением (оплавлением) изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ п.42	01.06.2016	
5	Над дверями запасных выходов отсутствуют таблички "Запасной выход"	ГОСТ Р 12.4.026-2001 п.6.2.2	01.06.2016	
6	Ответственные по пожарной безопасности за помещеия школы не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» приказ МЧС №645 п.31	01.06.2016	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку

_____ (подпись)

«19» июня 2015 г.

М.П.

Государственный инспектор Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - старший инспектор ОНДиПР по Ростовскому району Гонозов Максим Александрович

Предписание для исполнения получил:

Новожилов Н.М. директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» июня 2015 г. _____ (подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД № _____

ОНД и ПР по Ростовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ярославской области
от директора МОУ Скнятиновской ООШ
Ростовского МР Н. М. Новожиловой

Информация
об исполнении Предписания от 19.06.2015 г. № 64/1-1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

На Ваше Предписание от 19.06.2015 г. № 64/1-1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сообщаю:

№ п/п	Нарушение	Информация об исполнении
1.	Огнетушитель ОУ-3 №8 не оборудован раструбом, предусмотренным конструкцией огнетушителя.	Огнетушитель ОУ-3 №8 оборудован раструбом, предусмотренным конструкцией огнетушителя.
2.	На двери помещения электрощитовой отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Для выполнение данного пункта предписания дана заявка в Управление образования на выделение денежных средств.
3.	Помещение электрощитовой функциональной пожарной опасности Ф.5.1. не отделено противопожарной преградой от помещения школы Ф.4.1.	Для выполнение данного пункта предписания дана заявка в Управление образования на выделение денежных средств для приобретения и установки противопожарной двери.
4.	В электрощите котельной школы имеются электропровода	Нарушение изоляции устранено.

	с видимым нарушением (оплавлением) изоляции.	
5.	Над дверями запасных выходов отсутствуют таблички «Запасной выход»	Таблички «Запасной выход» приобретены и прикреплены над дверями запасных выходов в актовом зале и спальне дошкольной группы.
6.	Ответственные по пожарной безопасности за помещения школы не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.	Внесены изменения в Приказ № 64 от 01.06.2015 года «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность». Ответственным лицом по пожарной безопасности назначена Новожилова Н. М., которая прошла обучение по программе пожарно-технического минимума. Удостоверение № 1228 от14 мая 2014 года.

13.07.2015г. Директор школы: Н. М. Новожилова

МОУ Скнятиновская основная общеобразовательная школа
152127 Ярославская область
Ростовский район, с.Скнятиново
д.132, тел/факс 8(48536)21143,
e-mail: sknyashco@mail.ru
сайт: http://76206s026.edusite.ru/p1aa1.html
ОГРН 1027601069099
ИНН 7609014362
КПП 760901001
Исх.№ _____ от _____

Начальнику управления образования
администрации РМР Федосееву А. С.
директора МОУ Скнятиновская ООШ
Новожиловой Н. М.

Ходатайство.

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении денежных ассигнований в сумме 30000 рублей на выполнение Предписания № 64/1/1 от 19 июня 2015 года, выданного Пожарным надзором после проведения плановой проверки. Для выполнения следующих пунктов Предписания:

1.На двери помещения электрощитовой отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Сумма 5000 рублей.

2. Помещение электрощитовой функциональной пожарной опасности Ф.5.1. не отделено противопожарной преградой от помещения школы Ф.4.1. Сумма 25000 рублей на приобретение и установку противопожарной двери.

Директор школы: Новожилова Н. М.